

# Evaluering brannøvelse 2023

**Objekt:** Havnegata 9, Havnegata 5 og Smedgata 4

**Tidspunkt:** Fredag 24. februar 2023 kl. 09:30

Øvelsen ble varslet til brannvernorganisasjonen og lokale ledere/koordinatorer mandag 20. februar, med beskjed om at det ville gjennomføres en øvelse "denne uken". Evakueringsansvarlige ble tipset spesielt om å repetere alternative nødutganger. Øvelsen ble ikke varslet til øvrige ansatte og studenter.

Havnegata 9: Alarmen ble startet et par minutter før HG5.

Havnegata 5: Valgt scenario var at det brant i foajeen. I forkant av alarmen ble alle trapper og korridorer som går inn mot foajeen sperret med sperretape.

## Oppsummering

	Øvingsmål	Vurdering	Oppfølging
1	Se til at alle studenter og ansatte får gjennomført evakuering, med bruk av alternative nødutganger	Fungerte tilfredsstillende. Ingen forserte sperretape, og flere utganger ble benyttet  Evakueringsansvarlig som har stort aud. som ansvarsområde fikk (pga. "brannen") ikke sjekket sitt område. De som var inne på stort auditorium benyttet derfor hoveddøra mot Havnegata som rømningsvei.	Ingen
	Andre funn	Beskrivelse	Oppfølging
2	Havnegata 9 er ikke spesifisert i alarmvarsel	Det står bare "Havnegata 5" i varsel på sms/e-post når alarmen går i HG9.	Ingen. Vil vises på branntavla at alarm gjelder HG9
3	Nødvendige oppdateringer i brannorganisasjonen	Havnegata 9 mangler evakueringsansvarlige Område H2A har ingen ansvarlige (området ble sjekket av ansvarlig i H2B denne gangen) Område H3B har kun én ansvarlig	UiT: Finne nye/ekstra ansvarlige
4	Noen områder ble ikke rapportert på samleplass	I enkelte områder var evakueringsansvarlig borte. Opplæring av øvrige kollegaer skal egentlig gjøres av de evakueringsansvarlige, men dette skjer bare delvis eller er mangelfullt	UiT: Vurdere felles opplæring/info til alle ansatte. Neste gang blir det premie til alle som kommer ut med vest!

5	Dør mellom mulighetsrom og lesesal ikke mulig å åpne	KAC-boks fungerer ikke	Statsbygg: Følg opp
6	Nødutgang ved eksamenskontor/rom 2	Utgang er ikke merket på innsida	Statsbygg: Sjekke tegningene om dette er påkrevd Svar: er ikke påkrevd
7	Brannjør i 3. etasje hos HHT	Fungerer korrekt?	Statsbygg: Sjekke hvordan døra skal fungere Sjekkes i øvelse sep-23!
8	Trengsel på fortauet	Mange ansatte og studenter stimlet sammen på fortauet langs Havnegata. Dette kan være til hinder for brannvesenet	UiT: Repetere beskjed om samleplass?

### Andre punkter

Piping i nødutgang klasserom 1, og Mulighetsrom fortsetter også etter at alarmen er slått av. Må fikses med K1-nøkkel.

Heisene stopper ikke. Vet ikke om disse ble brukt av noen. Kan sjekkes på neste øvelse.

Hvor evakuerte de som var på rom 3? Sjekke med foreleser (Svein Tvedt)

*Svar fra Svein: brukte utgangen bak Ludo.*

Småbord/stoler foran nødutgang på venstre side av karusell i foajeen, Sondre flyttet disse rett før alarmen gikk. Disse flyttes på til stadighet, må finne en måte å sikre at de ikke stilles foran nødutgangen.

Ytterdøra på Ludo bør være låst – sjekk med Beate.