

Evaluering brannøvelse Høst 2023

Objekt: Havnegata 9, Havnegata 5 og Smedgata 4

Tidspunkt: Onsdag 27. september 2023 kl. 10:00

Øvelsen ble varslet til brannvernorganisasjonen og lokale ledere/koordinatorer mandag 25. september, med beskjed om at det ville gjennomføres en øvelse "onsdag". Øvelsen ble ikke varslet til øvrige ansatte og studenter.

Alarmen ble startet i Havnegata 9 et par minutter før HG5.

Charles var Leder samleplass.

Lisbeth delte ut Smil-sjokolade til alle med refleksvest.

Oppsummering

	Øvingsmål	Vurdering	Oppfølging
1	Se til at alle studenter og ansatte får gjennomført evakuering.	Fungerer godt. Tok 5-6 minutter fra alarmen gikk til alle* områder var rapportert og alarmen ble skrudd av.	Ingen
2	Sjekke branndør i 3. etasje HHT	Døren lukket seg ikke.	Statsbygg følger opp
3	Sjekke at heisene stanser i 1. etasje	Heisen ved Ludo stanset ikke	Statsbygg følger opp
	Andre funn	Vurdering	Oppfølging
	Rapportert at dør mellom VR-rommet og lesesal åpnet seg ikke	Boks er byttet i sommer og fungerer som den skal, døra er bare litt treg	Ingen
	Rapportert at rom bak Stort auditorium låst	Låst dør trenger ikke sjekkes	Lisbeth gir tilbakemelding til ansvarlig (Trude)
*	Ev.ansvarlig var ikke til stede i område H3B	Ingen kollegaer som tok på refleksvesten. Bør være to ansvarlige i dette området	Lisbeth kontakter Sykepleie for å utnevne ekstra person
	Ingen utnevnt ansvarlig i HG9	Samskipnaden bør ha en utnevnt ev. ansvarlig	Lisbeth følger opp Samskipnaden og får på plass ev.ansvarlig (Vilde)
	Område S2 ble ivaretatt av kollega	Ingen ev.ansvarlige var på jobb, men en annen kollega tok på vesten	Skryt til Line!