

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden 31.01.24-10.05.24

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet							
IHO	4502	01.02.2024	Blokkert rømningsvei	Tralle med uniformer plassert foran rømningsvei.	nei	nei	Ny lagringsplass for uniformer etablert. Trallen fjernet.
FakAdm	4591	08.02.2024	Innmaten i kaffekanne eksploderte ved renseprosedyre	Mulig skade på innmaten i kaffekanna.	nei	nei	Uhellshendelse
IKO	4627	16.02.2024	Student skadet hånd etter å ha fått garderobeskap over seg.	Student trådte inn i døra på garderobeskapet for å komme til innerst i skapet. Garderobeskapet veltet over studenten.	ja	nei	Den skadde følges opp. Garderobeskapene er festet til vegg.
IMB	4630	16.02.2024	Student fikk brannskade på fingre etter kontakt med kokende vann under laboratorieforsøk	Student skulle hente ut reagensrør fra kokende vannbad. Varmebeskyttende hansker var ikke vanntette, og studenten fikk dermed kokende vann på hånden.	ja	nei	Meldt til leder
IFA	4682	27.02.2024	Potensiell eksponering for helseskadelige kjemikalier på kjemikalieavfallsrom	Antatt manglende ventilasjon i rommet	ja	ja	Under oppfølging
IKM	4729	06.03.2024	Forespørsel om prosjektgodkjenning for håndtering av isotop på forskningsprosjekt som mangler prosjektkoordinator.	Prosjektkoordinator ikke lenger ansatt ved UiT. Prosjektet har blitt forlenget etter at prosjektkoordinator sluttet ved UiT.	nei	nei	Meldt til leder
IFA	4755	08.03.2024	Oppdaget at kontakt til lysstoffrør i avtrekksskap hadde smeltet. Det arbeides med brannfarlige løsemidler i avtrekksskapet.	Ukjent årsak.	nei	nei	Arbeid i avtrekksskapet flyttet inntil feilen er utbedret.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
FakAdm	4799	14.03.2024	Personer uten tilknytning til UiT opptrådte aggressivt ved Infotorget. Har ved flere tilfeller overnattet utenfor MH-bygget.	Fortvilte personer på utkikk etter jobb oppsøkte Infotorget for hjelp. Ble i første omgang oppfattet som aggressive.	nei	nei	Avarn bortviste personene etter at de hadde fått informasjon om hvor i kommunen de kunne oppsøke hjelp.
IPS	4828	22.03.2024	Ansatt arbeidet med GMO på lab som manglet godkjenning fra Helsedirektoratet.	Manglende opplæring	nei	nei	Meldt til leder
IHO	4924	29.04.24	Student besvimte og slo hodet.	Mulig påkjenning av å observere pasientundersøkelse	ja	nei	Meldt til leder
IFA	4933	30.04.2024	Manglende skillevegg mellom pauserom og laboratoriekorridor	Behov for skille mellom laboratorievirksomhet og pausearealer. Behov første gang meldt til BEA i 2012. Anses nå som avvik.	nei	nei	Meldt til leder
FakAdm	4959	07.05.2024	Frist for melding av personskade til NAV ikke overholdt	Rutinesvikt	nei	nei	Meldt til leder
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi							
NFH	4500	31.01.2024	Kort eksponering for helseskadelige kjemikalier. Masterstudent opplevde irritasjon av luftveier og hodepine.	Masterstudent jobbet med helseskadelige kjemikalier uten tilstrekkelig ventilasjon.	ja	ja	Student varslet umiddelbart verneombud. Giftinformasjonen ble kontaktet for veiledning. Eksponeringen vil i dette tilfellet ikke utgjøre alvorlig helseskade med mindre eksponeringen gjentas ofte eller over tid. Student ble informert om at arbeidet må utføres i avtrekk. Veileder informert.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
NFH	4646	20.02.2024	Kjemikalier lagret på rom der slik lagring ikke er tillatt. Rommet er i tillegg rotete og uorganisert.	Brudd på interne rutiner.	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4658	22.02.2024	Helseskadelig kjemikalie lagret på kjølerom uten tilstrekkelig ventilasjon.	Kjemikalie hensatt av ansatt som ikke lenger arbeider ved UiT. Kjemikaliet kan ha stått slik over flere tiår.	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4738	06.03.2024	Ukjent kjemikalieavfall plassert i beholder for skittent utstyr på glassvaskeri	Brudd på interne rutiner	nei	nei	Meldt til leder
Enhet for administrative tjenester	4745	05.03.2024	Ansatt falt og slo hodet på parkeringsplass.	Mye is og veldig glatt på parkeringsplassen. Manglende strøing.	ja	nei	Meldt til leder
NFH	4817	19.03.2024	HMS-avvik behandles ikke innen tidsfristen	Brudd på HMS-regelverk	nei	nei	Meldt til leder
AMB	4832	21.03.2024	Helseskadelig kjemikalie som krever lagring med avtrekk lagret i kjøleskap	Kjemikalie ikke lagret i henhold til fareidentifikasjon	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4835	22.03.2024	Labkurs gjennomført uten at risikovurderingen var gjennomgått og godkjent av leder	Risikovurdering ikke gjennomgått av leder	nei	nei	Meldt til leder
AMB	4840	25.03.2024	Ansatt skadet under oppheising av lettboat på forskningskip	Løftestropp viklet seg rundt påhengsmotoren til lettbooten. Da stroppen ble forsøkt løsnet smalt den i haken på den ansatte som utførte arbeidet. Dønninger medvirket til hendelsesforløpet.	ja	nei	Løftestroppen har fått påmontert strikk, slik at den ikke kan vikle seg fast på samme sted. Ansatte informert om å holde avstand under løfteoperasjoner i fremtiden. Bølgehøyde skal

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
							vurderes før løfteoperasjoner utføres. Ansatt sendt til legesjekk.
AMB	4845	01.04.2024	Røykutvikling på lab utenfor arbeidstid	Flasker med plastkorker etterlatt i varmeskap med for høy temperatur.	nei	nei	Brannvesenet tilkalt. Rom luftet ut over natt.
NFH	4870	15.04.2024	Brukke skalpeller og sprøytespisser lagret i petriskål i stedet for i kanyleboks	Manglende opplæring	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4872	15.04.2024	Innkjøp av CLP-pliktige kjemikalier ikke meldt til romansvarlig/stoffkartotekkontakt.	Mangel på rutiner for innkjøp av nye kjemikalier	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4881	16.04.2024	Ansatte som tilfeldigvis var til stede ved mottak av nyinnkjøpt LAF-benk deltok i løfting og bæring av benken.	Manglende risikovurdering	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4880	16.04.2024	Fall fra stige på lab	Ujevnt underlag og gammel, ustabil stige	ja	nei	Vær nøye med hvor stigen plasseres. Vurder innkjøp av ny stige.
AMB	4895	19.04.2024	Manglende lagringsplass for helseskadelig kjemikalie (formalin)	Mange ansatte har prøver på formalin som skal lagres over lengre tid. Formalinlageret er fullt, og prøver lagres derfor på laboratoriene.	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4899	22.04.2024	Gammelt peroksiddannende kjemikalie ikke lagret i kjemikalieskap. Kjemikaliet ble flyttet på, noe som ikke er i tråd med rutine for	Kjemikalier ikke lagret i henhold til fareidentifikasjon. Brudd på rutiner for håndtering av peroksiddannende kjemikalie.	nei	nei	Meldt til leder

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
			håndtering av peroksiddannende kjemikalier.	Manglende opplæring angående håndtering av peroksiddannende kjemikalie			
NFH	4904	23.04.24	Funn av gammelt peroksiddannende kjemikalie	Rutine for håndtering av peroksiddannende kjemikalier er av nyere dato. Rutinen var ikke innført ved anskaffelse av kjemikaliet.	nei	nei	Følge tiltak for peroksiddannende kjemikalier gitt i rutinen.
NFH	4906	23.04.2024	Ødelagt kjemikaltieskap	Bakre vegg i kjemikaltieskapet har løsnet.	nei	nei	Det er behov for nytt kjemikaltieskap.
NFH	4908	23.04.2024	Uforsvarlig lagring av kjemikalier.	Samlagring av kjemikalier som ikke er kompatible med tanke på lagring. Kjemikaltieskap ikke godkjent for lagring av de aktuelle kjemikaliene.	nei	nei	Meldt til leder
Enhet for administrative tjenester	4919	26.04.2024	Flaske med ukjent medieinnhold plassert i boks som kun skal inneholde utstyr til vask.	Brudd på interne rutiner.	nei	nei	Meldt til leder
HHT	4931	30.04.2024	Ansatt skled på glatt gulv	Gulv med nivåforskjell mangler tilrettelegging som hindrer at ansatte sklir.	ja	nei	Meldt til leder
NFH	4937	02.05.2024	Samlagring av oksiderende og brannfarlige kjemikalier.	Mangelfull opplæring.	nei	nei	Meldt til leder
Enhet for administrative	4948	03.05.2024	Flasker med væske til autoklaving ikke merket med innhold eller navn på eier.	Brudd på interne rutiner	nei	nei	Meldt til leder

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
tjeneste r							
HHT	4951	06.05.2024	Fall på is på parkeringsplass	Speilblank is dekket av snø. Mangelfull strøing.	ja	nei	Meldt til leder
Enhet for adminis trative tjeneste r	4955	06.05.2024	Væskefylte rør satt til autoklaving uten opplysninger om innhold eller navn på eier.	Brudd på interne rutiner	nei	nei	Meldt til leder
NFH	4987	10.05.2024	Funn av mugg på inventar, utstyr og materiale på kjølerom. Alt av prøvemateriale og innkjøpte reagenser må kastes.	Vedvarende muggproblem. Forrige gang oppdaget i 2019.	nei	nei	Meldes til leder
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
Fakultet sledelse n	4595	08.02.2024	Mangler og utfordringer med rømningsveier.	Alle rømningsveier sentrert rundt trapp. Må hoppe ut av vinduer i 2. og 3. etg hvis det oppstår brann i trappeområde. Det samler seg snø utenfor nødutganger.	nei	nei	Forholdene er meldt til BEA.
Fakultet sledelse n	4603	12.02.2024	Dårlig luftkvalitet på flermannskontor gir hodepine	Manglende mulighet for temperaturregulering.	nei	nei	Forholdene er meldt til BEA.
IG	4648	21.02.2024	Påmelding til flere HMS-kurs virker ikke	Feilmelding ved forsøk på oppmelding til HMS-kurs	nei	nei	Feilen er rettet opp
IFT	4665	22.02.2024	Lav luftfuktighet gir ansatte tørre øyne. Ansatte får regelmessig elektrisk støt ved kontakt med utstyr og inventar.	Lav luftfuktighet i leid bygg	nei	nei	Saken meldt til huseier. Hvis problemet vedvarer, vil HEMIS bli kontaktet for vurdering.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
IG	4874	15.04.2024	Avtrekksskap indikert som klart for bruk med lyssignal selv om veggpanelet til skapet ikke var aktivert.	Mulig feil innregulering til avtrekksskapene. Eventuelt ustabil ventilasjon.	nei	nei	Meldt til leder
ITS	4921	28.04.2024	Dårlig luftkvalitet i Teknologibygget, spesielt utenfor normal arbeidstid	Ventilasjonssystem antas å gå i sparemodus utenfor normal arbeidstid.	nei	nei	Meldt til fakultetsledelse og BEA
IK	4929	30.04.2024	Blokkert rømningsvei	Benk og søppelkasse blokkerer rømningsvei	nei	nei	Meldt til BEA. Benk og søppelkasse fjernet.
IG	4949	03.05.2024	Avtrekksskap sto uten ventilasjon i 5 timer mens labarbeid pågikk. Mulig eksponering for giftige gasser.	Spenningsfall slo ut ventilasjonen til rommet. Ventilasjonen kom tilbake til rommet, men ikke til avtrekksskapet. Ingen hørbar alarm indikerte at skapene var uten ventilasjon.	nei	ja	Meldt til leder og BEA.
IFT	4964	08.05.2024	Dårlig inneklime på Teknologibygget fører til kvalme og hodepine	Temperaturen på lab overstiger 29 grader. Dårlig ventilasjon.	nei	nei	Meldt til fakultet, BEA og universitetsdirektør. Saken skal tas opp med KD.
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							
ILP	4540	05.02.2024	Dårlig inneklime	Ventilasjon på kontor fungerer ikke.	nei	nei	Pågående reklamasjonssak mellom Statsbygg og ventilasjonsfirma.
ILP	4757	11.03.2024	Uønsket lukt i bygget, spesielt etter helg, gir bekymring for om kjemikaliedamp ventileres ut av bygget.	Ventilasjon i bygget oppleves som for dårlig.	nei	nei	HEMIS har satt ut apparater for måling av inneklime
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak)							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
IET	4667	22.02.2024	Utfordrende å navigere i mørket på parkeringsplass. Det oppleves farlig å ferdes der når det er glatt.	Det mangler lys på parkeringsplass.	nei	nei	Lysene er slått av deler av døgnet grunnet klager på lysforurensning fra naboer. Statsbygg har lagt inn bestilling på bevegelsessensor.
IBEM	4901	22.04.2024	Løftestropper ikke merket med dato for når disse ble tatt i bruk. Det er krav om at slikt utstyr gjennomgår sakkyndig kontroll hver 12. måned.	Ikke tilstrekkelig brukerkontroll	nei	nei	Påse at merking av stropper blir utført ved sakkyndig kontroll. Det inngås ny serviceavtale med spesialistfirma.
IBEM	4923	06.05.2023	Tomme fuge- og limtuber kastet i restavfall på laboratorie	Rutinesvikt	nei	nei	Avfallsselskapet har vært på befaring for å se på gode løsninger for å samle opp denne type avfall. Oppsamlingssted for maling, lim og lakkavfall etableres på avfallsrom.
Universitetsbiblioteket (UB)							
Ledelse og stab	4598	09.02.2024	Person opptrådte truende i biblioteket	Person trykte opp løpesedler som ble spredt på gulvet i biblioteket. Opptrådte truende etter tilsnakk. Personen har flere ganger oppsøkt biblioteket og skapt utrygghet i lokalene.	nei	nei	Avarn geleidet personen ut av biblioteket. Beskjed om å kontakte dem igjen hvis vedkommende kom tilbake.
Ledelse og stab	4631	16.02.2024	Oppfølging ordensforstyrrelse	Det ble funnet løpeseddel lik den som ble spredt i lokalet 09.02.2024. Det er uvisst om vedkommende har vært tilbake på området, eller om	nei	nei	Meldes til leder

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
				den stammer fra hendelse rapportert i avvik 4598.			
Fellesadministrasjonen							
Ledelse og stab BEA	4617	13.02.2024	Fall på is	Is utenfor ytterdør gjorde at ansatt falt og slo seg.	ja	nei	Legebesøk og røntgen. Isete underlag meldt til BEA
SEOP	4624	16.02.2024	Manglende vedlikehold av stoffkartoteket Chess ved NT-fak	1. Nødvendige oppdateringer av stoffkartotek ikke utført av NT-fak etter endringer i REACH-regelverk. 2. Institutt for kjemi benytter ikke UiTs stoffkartotek. 3. NT-fak har ikke utført forberedende arbeid for migrering av data til nytt stoffkartotek	nei	nei	Under oppfølging
SEOP	4626	16.02.2024	Manglende vedlikehold av stoffkartoteket Chess ved BEA	1. Nødvendige oppdateringer av stoffkartoteket ikke utført av BEA etter endringer i REACH-regelverk. 2. BEA har ikke utført forberedende arbeid for migrering av data til nytt stoffkartotek.	nei	nei	Under oppfølging
ITA	4637	19.02.2024	Fare for takras over gangvei ved leid bygg	Det faller istapper og snø ned fra tak og over gangvei.	nei	nei	Avviket sendt til BEA for oppfølging
SEOP	4644	20.02.2024	Brudd på retningslinje for risikovurdering og avviksmelding ved IVT-fakultetet.	Labkurs ikke risikovurdert. Ansatt hadde ikke tilstrekkelig HMS-opplæring.	nei	nei	Lokal gjennomgang av rutiner og behov for opplæring av ansatte. Ansatt har fått opplæring i risikovurdering. Sikkerhetsinstruks for

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
							laboratoriet etterlyst hos instituttleder og labansvarlig.
Ledelse og stab BEA	4669	22.02.2024	Ansatte tok seg inn i avstengt bygg	Usikkerhet om beskjed om at det ikke var lov å ta seg inn i bygg er kommet tydelig nok frem.	nei	nei	BEA håndterer saken internt
SCD	4673	26.02.2024	Knust glass restavfall	Noen har kastet knust glass i restavfall.	nei	nei	Gjeldende fakultet er informert. Renhold har hengt opp plakat om at det ikke skal kastes glass i restavfall.
SEOP	4706	01.03.2024	Ikke kvalitetssikret avvik videresendt til ansatte ved UiT	Brudd på retningslinje for håndtering av HMS-avvik. Brudd på retningslinje for håndtering av personopplysninger innenfor verneombudsordningen. Et av UiTs HVO videresendte meldingstekst i HMS-avvik, inkl. innmelderens navn, før avviket var kvalitetssikret av saksbehandler.	nei	nei	UiTs HVOs tilgang til avvik i CIM fjernet inntil ROS foreligger. ITA kontaktet for vurdering av eventuelle brudd på personvernprinsipper, taushetsplikt og konfidensialitet.
Seksjon for lønn og personaltjenester	4709	01.03.2024	Isete gangvei	Manglende strøing	nei	nei	Gangvei strødd med sand
FUF	4716	04.03.2024	Fall i trapp	Ansatt snublet grunnet løst gulvbelegg i trapp	ja	nei	Den ansatte følges opp av leder. BEA informert om forholdene i trappa.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
SEOP	4783	12.03.2024	Potensiell sak for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble sendt til alle medlemmer av AMU og ikke til sekretariatsfunksjonen til AMU.	Brudd på retningslinje for Arbeidsmiljøutvalg.	nei	nei	k-HVO er gjort kjent med retningslinje for AMU
SEOP	4812	15.03.2024	Et av UiTs HVO kontaktet innmelder av personskade via Teams. Innmelder delte skjerm i et møte, og informasjon om personskaden ble dermed spredd til møtedeltakerne.	Brudd på retningslinje for håndtering av personvernopplysninger innenfor verneombudsordningen. Brudd på retningslinje for håndtering av HMS-avvik.	nei	nei	Under oppfølging
SCD	4826	21.03.2024	Fall på is	Manglende strøing	ja	nei	Meldt til leder
Ledelse og stab BEA	4843	02.04.2024	Renholder gikk inn på lab der vedkommende ikke hadde adgang.	Manglende opplæring.	nei	nei	Laben måtte vaskes ned. Intern opplæring.
SEOP	4868	12.04.2024	Avfallsselskap feildeklarte farlig avfall fra UiT	Manglende intern opplæring hos avfallsselskapet.	nei	nei	Selskapet har redegjort skriftlig for hvordan feilene kunne oppstå og hva de gjør for å unngå at dette skjer igjen. Avfallsselskapet har fått ny innføring i UiTs klassifisering av avfall i henhold til Avfallsforskriften. Fagperson for farlig avfall skal motta rapport over deklart avfall etter hver avhending i stedet for en gang i året, iht. nåværende ordning. Dette muliggjør fortløpende kvalitetssikring av deklareringer.

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Mulig Eksp.	Kommentar/Tiltak
							Avvik meldes samtidig i avtalekatalogen Mercell.
ITA	4914	24.04.2024	Ansatte innelåst i rom i kulvert utenfor arbeidstid. Ikke tilgang til vindu eller annen rømningsvei.	Dør gikk i vranglås	nei	nei	Grunnet noe ventetid før Avarn kunne komme, demonterte de ansatte låskassen. BEA fikk beskjed om at låskassen var demontert.
FUF	4926	29.04.2024	Taklampe falt ned på pult	Svekket takfeste	nei	nei	Problemet er utbedret
SCD	4961	07.05.2024	Ikke mulig å gjennomføre kontroll av heis ved kantinekjøkken	Nødvendig utstyr for utføring av kontroll var ikke tilgjengelig.	nei	nei	Prøving av at heisen stopper ved jordfeil må utføres av kvalifisert firma.

Eksp = til eksponeringsregisteret