



## DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

### FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Polstjerna og Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Øvelsesdato: 06.05.2024

| Sjekkliste  | Ja | Nei | Anmerkninger   |
|---|----|-----|--|
| Ble brannvesenet varslet på forhånd?  | X  |     | Kontaktperson:<br>Tlf<br>Benn varslet brannvesenet på Polarmuseet,<br>Thomas varslet brannvesenet på Polstjerna.   |
| Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?                                  | X  |     |  |
| Ble det benyttet røykmaskin, markør e.l. ?                                  |    | X   | Event, hva:  |
| Ble øvelsen oppfattet som realistisk?                                       |    | X   | Hvorfor/hvorfor ikke:<br>Dette var en varslet øvelse, som ble gjennomført utenfor museets åpningstid. Da alarmen gikk fikk hver person tildelt sin rolle (på vakt eller besøkende) – to var på jobb i skanken og resten skulle være besøkende i utstillingene. Etter øvelsen hadde vi en gjennomgang av evakueringsrutiner, nødutganger og brannsløkkingsapparater i bygget. |
| Er alle med på øvelsen?   |    | X   | <input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet (se under*)<br><input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet   |
| Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?               | X  |     | Hvor virket det ikke:  |
| Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?        | X  |     |  |
| Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?                  | X  |     |  |
| Virket dørmagneter, nødlys, røykluker e.l. tilfredsstillende?               | X  |     | Hva virker ikke:   |
| Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden? | X  |     | FOBTOT § 3-3 *)  |

|  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
| Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4  | X |  | Hva bør etableres: |
| Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?   | X |  |                    |
| Fungerte rapportering til møteplass?   | X |  |                    |
| Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/evaluering?   | X |  |                    |
| Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?   | X |  | FOBTOT §3-3        |
| Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?   | X |  |                    |
| Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?   | X |  |                    |
| <b>Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortsette å ha fokus på rutiner + øvelser</li> <li>- I tillegg til evakueringsøvelsen på Polarmuseet hadde vi også en gjennomgang av brann- og evakueringsrutiner på besøksarenaen MS Polstjerna med driftstekniker Thomas Sauge Johansen. Brannalarmen ble utløst også her, og Thomas varslet brannvesenet i forkant.</li> <li>- Det blir gitt en individuell teoretisk gjennomgang med museumsvertene som ikke kunne være til stede på øvelsene 6. mai.</li> <li>- Vi var etter øvelsen på Polarmuseet usikre på om nødutgangene reagerte slik de skulle, ved å åpne seg eller forbli låst. I etterkant av øvelsen har driftstekniker Benn Gjørn Johansen sett på dem. Nødutgangen ved kaien og porten på kaien åpnes slik de skal ved utløst brannalarm. Hovedinngangen til museet forblir låst, men som hovedregel er denne åpen når det er besøkende i museet.</li> </ul> |   |  |                    |
| <b>*DELTAKERLISTE:</b><br>Malte Egesund, museumsvert<br>Per Asle Sara, museumsvert<br>Maria Høgetveit Jølle, museumsvert<br>Ylva Aleksandra Kofoed, museumsvert<br>Margit Reppen, museumsvert<br>Runa Lid Gamst, museumsrådgiver (vikar)<br>Vilde Ørsje Utby, museumsrådgiver<br>Jennifer Britt Lundberg Hansen, stipendiat<br>Silje Gaupseth, daglig leder  |   |  |                    |

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

\* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn