

AMU SAK /2017 AVTREKKSKAP - KONTROLLRUTINER

Til: Arbeidsmiljøutvalget

Møtedato: 08.05.2017

Ved Universitet i Tromsø utføres det en mengde arbeid med helseskadelige kjemikalier som må foregå i avtrekkskap. Disse blir kontrollert med jevne og ujevne mellomrom. Noen av fakultetene har jevnlig kontroll og der blir det klistret en kontrollseddel på skapet.

På noen enheter er det ikke foretatt kontroll eller ikke påført slik kontrollseddel på avtrekkskapene. Som brukere vet en ikke når disse ble kontrollert sist og om de er tillatt brukt.

På noen enheter er det ikke foretatt kontroll siden 2015. Dette gjelder blant annet avtrekkskapene på Kunstfak (Mackbygget) og Tromsø Museum (botanisk lab) sist kontrollert 2012.

I tillegg er universitetet (enhetene) leietaker på diverse bygg (f.eks. forskningsparken og campus Alta), og man må da forsikre seg om at de avtrekkskap o.l. er innenfor universitets standard.

Når det gjelder avtrekkskapene i Narvik er det ingen som tilfredsstiller dagens krav om luftgjennomstrømning og de er derfor avstengt (se vedlegg). Dersom disse er utrangert bør de fjernes eller settes i stand i henhold til godkjent standard. Et annet spørsmål er jo - hvor foregår slikt arbeid som tidligere var utført i disse skapene? Skjer dette arbeidet helt uten avtrekkskap eller er denne type arbeid opphørt? Det skjer blant annet lakkering av 3D modeller i rom uten avtrekk, slik at både ansatte og studenter utsettes for gasser og nanopartikler ved dette arbeidet. Det foregår også arbeid med Xylen (kreftfremkallende løsemiddel) i rom uten avtrekkskap.

Nyere avtrekkskap har alarmer som aktiveres når luftgjennomstrømningen er for lav. Mange av avtrekkskapene i virksomheten er av eldre type som ikke har denne alarmen. Disse bør oppgraderes med alarm. I kjemikalieskap skal det være undertrykk.

Rapporter fra Bravida datert våren 2017 viser at flere avtrekkskap ved flere enheter har avvik i % som er høyt over akseptert avvik i % som er satt til 20 % avvik. I de groveste tilfellene er avviket opp mot 50 %. Vernetjeneste kjenner ikke til at disse avtrekkskapene er merket med stengt eller at skapet ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. Ett av skapene har fått merknaden at det ikke er godkjent i 2015 i rapporten.

Disse rapportene burde ha vært presentert/drøftet i AMU slik at en fikk tatt stilling til hvordan en skal forholde seg til slike store avvik som ingen i fakultetsledelsen eller vernetjenesten kjenner til.

Dersom rapporten er presentert de respektive fakultetene/enhetene, og det ikke er tatt tak i dette, kan det gå ut over sikkerheten til den enkelte som bruker avtrekksskapene. Dette er en problemstilling som universitetet som arbeidsgiver er pålagt å ta tak i omgående.

Vernetjenesten er redd for at sikkerheten til den enkelte ansatte og student svekkes dersom ansvar og kostnader som gjelder avtrekksskap blir noe som de enkelte enheter må ta stilling til. Dette gjelder f.eks. Narvik der dette ikke har vært prioritert høyt nok. Faren er at sikkerhetstiltak ikke vil vinne frem kontra andre økonomiske prioriteringer innen forskning, undervisning etc.

Forslag til vedtak:

AMU ber om at det opprettes register over alle avtrekksskap, punktavsug, kjemikalieskap og sterilbenker i fremtiden.

AMU ber om at der universitetet er leietaker må universitetet/enhetene forsikre seg om at de avtrekksskap o.l. er innenfor universitetets standard.

AMU ber om å få årlige rapporter over avtrekksskap med avvik over 20 % og en begrunnelse/konklusjon om hva som skal skje videre med det aktuelle avviket. Dette for å vise at AMU tar sikkerheten med potensielt helseskadelig arbeid for den enkelte ansatte og student på høyeste alvor.

AMU ber universitetet om at dersom det er grunnlag for større investeringer på enheter som ligger etter for å få sikkerheten opp på dagens anbefalte nivå må dette tas opp som enkeltsaker med universitetet.