

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 08.05.2017

Vedtak

1. AMU ber om at universitetsdirektøren etablerer oversikt over alle avtrekkskap, punktavsug og kjemikalieskap ved brukerstedene slik at innretningene kan tas inn i listene til BEA
2. AMU ber om at universitetsdirektøren i bygg der universitetet er leietaker forsikrer seg om at avtrekkskap o.l. er innenfor universitetets standard.
3. AMU ber om å få årlige rapporter over avtrekkskap med avvik over 20 % og en begrunnelse/konklusjon om hva som skal skje videre med det aktuelle avviket. Dette for å vise at AMU tar sikkerheten med potensielt helseskadelig arbeid for den enkelte ansatte og student på høyeste alvor.
4. AMU ber universitetet dersom det er grunnlag for større investeringer på fakulteter/enheter som ligger etter for å få sikkerheten opp på dagens anbefalte nivå, om å ta dette opp som enkeltsaker ved universitetet.