



## DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGS-/ BRANNVERNØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling  
Mindre korrigeringer utført av POA 06.04.16

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

### FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Administrasjonsbygget

Type øvelse: Evakueringsøvelse

Øvelsesdato: 15.09.17

ePhorte: 2016/4336

Gjeldende beredskapsplan (evakueringsplan): Evakueringsplan for Administrasjonsbygget-  
23.01.2012

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?			Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?		X	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		X	Evt. hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	X		Hvorfor/hvorfor ikke:
Er alle med på øvelsen?	X		<input type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet <input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	X		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	X		Etasjeoversikt og plassering av branntekniske hjelpemidler er utarbeidet for alle etasjer i bygget. Branntegninger for bygget er lagt på lokale nettsider, samt oppslått i bygget. Ved alarm lukkes dører som holdes åpne med magnet automatisk, takluker lukkes og nødlys for rømningsveier slås på.
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	X		Massasjestol står plassert i gang.
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende?	X		Hva virker ikke: En dør (ut fra gamle C-fløy varemattoak) åpnet seg ikke ved alarm.
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	X		FOBTOT § 3-3 *) Avdelingsledere gir opplæring i henhold til opplæringsrutiner for nytilsatte.
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	X		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	X		Hovedinnngang SØR Evakueringstid: 3 – 3,5 minutter
Fungerte rapportering til møteplass?	X		
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	X		Først oppsummeringsmøte med evakuerings- og dørvakter. Deretter møte mellom evakueringsleder, brannvernleder og to NOKAS-ansatte

Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	X		FOBTOT §3-3 Ja, via dette skjemaet.
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?	X		Rapport fra øvelsen sendes avdelingsdirektørene i Administrasjonen. Avdelingsdirektørene informerer egne tilsatte. Rapporten legges i ePhorte
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	X		Kontaktperson: Tlf

### **Oppsummering/evaluering . Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale : Hendelsesforløp**

Brannalarm ble utløst klokka 14:09.

Kl 14:13 var bygget evakuert og evakueringsvakter hadde rapportert til evakueringsleder mhp sine områder

NOKAS var tilstede under øvelsen med to ansatte som fungerte som observatører

#### **Forbedringspotensialer:**

Etter ombygging i andre etasje er det kommet flere møterom (som også har fått nye navn).

Møterommene må fordeles på en ny måte mellom evakueringsvakter. Evakueringsleder følger opp.

En dør åpnet seg ikke (se over). BEA ved Stig Aaland følger opp.

Det mangler to dørvakter (fra sentralbordet). Følges opp av evakueringsleder.

Sentralbordet var ikke varslet på forhånd om at det var en øvelse. Evakueringsleder varsler sentralbordet ved neste øvelse.

Massasjestol (2. etg) står i en gang som er rømningsvei

Merknad: Vester som benyttes av evakueringsvakter og dørvakter skal alltid henge på plassen sin

Observasjoner fra NOKAS: Ikke alle tar korteste vei ut

Kommentarer fra NOKAS: Bør det vurderes om det bør medbringes førstehjelpsutstyr ut ved en brannalarm?

Kommentarer fra oppsummeringsmøte med evakueringsvakter og fra NOKAS:

Alle samles tett utenfor hovedinngangen. Kan dette være en sikkerhetsrisiko? Saken er diskutert i sentral beredskapsgruppe og det ansees som ufarlig og samles ved hovedinngang sør ved en alarm. Dersom situasjonen skulle tilsi det, vil det bli gitt beskjeder underveis bl.a. om hvor folk skal oppholde seg.

Dato 19.09.17      Evakueringsleder: Hanne Foshaug

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

\* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Vedlegg: oppdatert liste over evakueringsansvarlige i administrasjonsbygget