



EVAKUERINGSØVELSE - DOKUMENTASJON

Fakultet/enhet: TMU

Øvelsesdato: 28.11.2017

Skjema av 27.08.2012

FORMÅL / INFORMASJON

En evakueringsøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon til læring for senere øvelser. Det skal avholdes evakueringsøvelser hvert år, iht risikovurderinger gjort av/ved fakultetet/enheten/bygget. Ved bygg/enheter hvor det skal avholdes minst 2 årlige øvelser, kan den ene øvelsen erstattes med teoretisk innhold.

Type evakueringsøvelse:

(Kryss av!):	Brann:		Teoretisk
	Annen øvelse (hva?):	x	Praktisk evakueringsøvelse

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet på forhånd?		x	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?			Hvor virket det ikke: <i>Ikke testet.</i>
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?			<i>Ukjent. Byggeiers ansvar.</i>
Ble dører og vinduer lukket?			<i>Ikke testet.</i>
Var rømningsveiene ryddige?			<i>Stort sett.</i>
Virket dørmagneter, nøddlys, røykluker ol. tilfredsstillende?			Hva virker ikke: <i>Ikke testet.</i>
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruks og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *). <i>I hht instruks skal de det.</i>
Er de nødvendige instruks etablert jf FOBTOT § 3-4			Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested for rapportering?			Evakueringstid: <i>3 minutter</i>
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Var alle med på øvelsen?		x	<input type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		Hvorfor/hvorfor ikke:
Ble evakueringsøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	x		
Blir det skrevet rapport fra evakueringsøvelsen?	x		FOBTOT §3-3: <i>Denne.</i>
Har alle fått informasjon om oppsummeringen?	x		
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		

Dette var en praktisk evakueringsøvelse:

Konklusjon:

Det ble holdt ei kort evaluering etterpå, i Rotunden:

- Evakueringa gikk raskt og effektivt, for hele bygget: alle var ute på 3 minutter.
- 2 evakueringsvakter glemte å ta med sine «sonekort» ut på møteplass, for overlevering til evakueringsleder.
- Etter øvelse 05.05.17 påpekte Brannvesenets representant at «møteplass», bør defineres og etableres tydeligere.
 - Var møteplassen som ble etablert i dag, slik etablert at den ville ha hindret utrykningskjøretøy i å komme frem? Det var status under øvelse 05.05.17: Da måtte møteplass flyttes.
 - Dette tas med og endres/forbedres til neste evakuering/evakueringsøvelse.

28.11.2017 Jan Henriksen

Dato og signatur

Rapporten lagres fakultets-/enhetsvis i UiTs elektroniske arkiv, og settes inn i enhetens perm for “brukerdokumentasjon”. Kopi sendes Fakultetet-/enhetens ledelse, AMU og brannvernleder (driftsbetjent).

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn