



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGS-/ BRANNVERNØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling
Mindre korrigeringer utført av POA 06.04.16

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Administrasjonsbygget

Type øvelse: Teoretisk øvelse

Øvelsesdato: 11.01.18

ePhorte: 2016/4336

Gjeldende beredskapsplan (evakueringsplan): Evakueringsplan for Administrasjonsbygget-
23.01.2012

| Sjekkliste | Ja | Nei | Anmerkninger |
|---|----|-----|---|
| Ble brannvesenet varslet på forhånd? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse)ø |
| Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd? | | X | |
| Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ? | | X | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Ble øvelsen oppfattet som realistisk? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Er alle med på øvelsen? | X | | De som var på bygget og var tilgjengelige deltok. |
| Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm? | X | | Etasjeoversikt og plassering av branntekniske hjelpemidler er utarbeidet for alle etasjer i bygget. Branntegninger for bygget er lagt på lokale nettsider, samt oppslått i bygget. Ved alarm lukkes dører som holdes åpne med magnet automatisk, takluker lukkes og nødlys for rømningsveier slås på. |
| Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden? | X | | FOBTOT § 3-3 *) Avdelingsledere gir opplæring i henhold til opplæringsrutiner for nytilsatte. |
| Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4 | X | | |
| Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering? | X | | Hovedinngang SØR |
| Fungerte rapportering til møteplass? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |
| Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering? | X | | Representanter fra de ulike seksjonene / fløyene deltok på en oppsummeringsmøtet i Hiet. |
| Blir det skrevet rapport fra | X | | FOBTOT §3-3 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| brannøvelsen? | | | Ja, via dette skjemaet. |
| Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen? | X | | Rapport fra øvelsen sendes avdelingsdirektørene i Administrasjonen. Avdelingsdirektørene informerer egne tilsatte. Rapporten legges ut i ePhorte |
| Blir feil og mangler som påpekes rettet opp? | | | Ikke relevant (teoretisk øvelse) |

Oppsummering/evaluering . Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale :

Formål: Bevisstgjøring med hensyn på kunnskap om brannvern.

Gjennomføring:

Øvelsen bestod i at et spørreskjema med 18 spørsmål vedrørende brannsikkerhet ble delt til flest mulig av de ansatte på bygget. Evakueringsvaktene (evt stedfortreder) for de ulike avdelingene / fløyene hadde som oppgave å dele ut og samle inn skjemaet. De øvrige ansatte var ikke varslet om øvelsen. Hver enkelt ble bedt om å svare på spørsmålene og evakueringsvakten samlet så inn skjemaene igjen.

Øvelsen ble avsluttet med et oppsummeringsmøte hvor det var fokus på hvordan øvelsen ble mottatt, hvilke tilbakemeldinger som ble gitt, hvordan kunnskapsnivået er samt forslag til forbedringer / endringer.

Deltagere:

Til sammen var det 35 personer som deltok ved å fylle ut skjemaet

| Avdeling | Antall deltagere |
|------------|------------------|
| POA | 13 |
| ØA | 12 |
| AFU | 8 |
| UTA | 2 |
| SUM | 35 |

Oppsummering:

Tilbakemeldingene viste at de aller fleste svarte riktig på spørsmål om hvordan de skal oppføre seg under en evakuering. Alle vet hvor oppmøteplass ved alarm er og de aller fleste kjenner til nødutgangene i bygget og nødnummer til politi, brann og ambulanse.

På spørsmål om UiTs nødnummer, korrekt adresse til bygget samt spørsmål om kjennskap til hjelpemidler for å få en skadet person ned en trapp, så svarte ca en tredjedel av de ikke visste dette.

Forslag til forbedringer / endringer / tanker om ting kan gjøres en på en annen gang

Det kan lages en WEB-spørreundersøkelse som gjør at man når ut til flere

| | |
|----------|------------------|
| 16.01.18 | Hanne Foshaug |
| Dato | Øvelsesansvarlig |

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter
* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Vedlegg:

Spørreskjema om brannsikkerhet med svar