



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Arktisk Biologi bygget. AMB/BFE

Øvelsesdato: 14.03.19

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	X		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?		X	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		X	Event, hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	X		Hvorfor/hvorfor ikke:
Er alle med på øvelsen?		X	<input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	X		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?		X	
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	X		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende?		X	Hva virker ikke: <u>En brannør i dyreflooy lukket ikke</u>
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruks og opptreden?	X		FOBTOT § 3-3 *)
Er de nødvendige instruks etablert jf FOBTOT § 3-4	X		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	X		Evakueringstid:
Fungerte rapportering til møteplass?	X		
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	X		
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	X		FOBTOT §3-3
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?		X	
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	X		

Oppsummering/evaluering . Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale :

Dør (Brannør) dyrefløy lukker ikke - Må utbedres
Kontakt telefon Brannvesen var feil på oppslag.
Risikovurdering av manglende varsling i dyrefløy

14.07.19 Hans Lian

Dato Øvelsesansvarlig

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Evakueringsliste: Marianne Iverson

Bjørn Ellingsen

Evan Jørgensen

Sandra Meieu

Erling Norøy

Daniel Appenroth

Chiara Ciccone

Renate Thorvaldsen

Lars Folkow

Hans Lian

Idar Wilhelmsen

Kemal Dogan.

Jostein Hendriksen (BEA)