

HÅNDBOK FOR IK-HMS VED UIT		
Kapittel 8: Enhetens lokale HMS-dokumentasjon		
BRUKERDOKUMENTASJON FOR BRANNVERN		
DOKUMENTASJON AV EVAKUERINGSØVELSE		
Fastsatt av: Universitetsdirektøren	Godkjent:	Arkivref:
Erstatter:	Dato:	Arkivref.:

FORMÅL / INFORMASJON?

En evakueringsøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en skriftlig oppsummering med konklusjon til læring for senere øvelser.

Det skal avholdes evakueringsøvelser hvert år, iht risikovurderinger gjort av/ved fakultetet/enheten/bygget. Ved bygg eller enheter hvor det skal avholdes minst 2 årlige øvelser, kan den ene øvelsen erstattes med teoretisk innhold for evakueringspersonell.

Type øvelse (jmfør Veiledning til evakueringsøvelse):

Bygg: Biologibygget

Dato: 02.10.19

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	X		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet på forhånd?	X		
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l.?		X	Evt. hva:
Virket evakueringsklokkene i alle deler av bygget?	x		I hvilke deler av bygget virket ikke evakueringsklokkene?
Er det laget oversikt over utstyr som slås av eller lukkes ved evakueringsalarm?		x	
Ble dører og vinduer lukket?	x		
Var rømningsveiene ryddige?	x		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker ol. tilfredsstillende?		x	Hva virker ikke: nødlys virket ikke, adgangskontrollerte dører ble ikke låst opp
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		
Er de nødvendige instruksjoner etablert	x		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested for rapportering?	x		Evakueringstid: 4 min
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Var alle med på øvelsen?	x		Deltakerliste: er utarbeidet <input type="checkbox"/> er ikke utarbeidet x <input type="checkbox"/>
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		Hvorfor/hvorfor ikke:
Ble evakueringsøvelsen avsluttet med en oppsummering eller evaluering?	x		
Blir det skrevet rapport fra evakueringsøvelsen?	x		
Har alle fått informasjon om			

oppsummeringen?			
Hvordan dokumenteres det at feil og mangler som påpekes er rettet opp?			Det påpekes i denne rapporten.
<p>Oppsummering og evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale.</p> <p>Alarm utløst i korridor sør, detektor 02.017. De fleste evakuerte via hovedinngang, noen få via nødutganger u.etg øst. Dørvakter øst må påminne alle om å gå til oppsamlingsplass. Manglet dørvakt/vara v/ dør mot øst 1.etg/U.etg amfi, da de ikke var tilstede. Nødllys fungerte ikke. Drift følger opp. 9 adgangskontrollerte dører ble ikke automatisk låst opp. Drift følger opp. 14.10.19 – Drift har fulgt opp – dette er dører inn til lab, de skal ikke låses opp ved alarm. Evakueringsvakter skal ha tilgang til disse dørene. Samtlige evakueringsvakter må gis korrekt adgang salto. Start av ventilasjonsanlegget ok. Tilbakemelding i etterkant: etter evakueringsøvelsen har alle avtrekksskap og punktavsug lav flow og mange er gått i alarm. Drift følger opp.</p>			
<p style="text-align: center;">__02.10.19 Siv Andreassen_____</p> <p style="text-align: center;">Dato og signatur</p>			

Rapporten lagres fakultets-/enhetsvis i UiTs elektroniske arkiv, og settes inn i enhetens perm for "brukerdokumentasjon". Kopi sendes Fakultetet eller tilsvarende enhet, AMU og brannvernleder (driftsbetjent).