



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGS-/ BRANNVERNØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling
Mindre korrigeringer utført av POA 06.04.16

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Administrasjonsbygget

Type øvelse: Evakueringsøvelse

Øvelsesdato: 07.01.20 kl 09:30.

ePhorte: 2016/4336

Gjeldende beredskapsplan (evakueringsplan): Evakueringsplan for Administrasjonsbygget-23.01.2012

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?		x	Evakueringsvakter var varslet i forkant
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Evt. hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		Delvis. Tidlig i semestret er det mange som forventer en øvelse
Er alle med på øvelsen?	x		
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		Etasjeoversikt og plassering av branntekniske hjelpemidler er utarbeidet for alle etasjer i bygget. Branntegninger for bygget er lagt på lokale nettsider, samt oppslått i bygget. Ved alarm lukkes dører som holdes åpne med magnet automatisk, takluker lukkes og nødlys for rømningsveier slås på.
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	x		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende?	x		Usikkert om nye saltolåser åpens ved alarm. BEA sjekker
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *) Avdelingsledere gir opplæring i henhold til opplæringsrutiner for nytilsatte.
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		Evakueringstid: 3-4 minutter
Fungerte rapportering til møteplass?	x		Ja, men mangler fortsatt enkelte evakuerings og dørvakter
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	x		Ja
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3 Ja, via dette skjemaet.

Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?	x		Rapport fra øvelsen sendes avdelingsdirektørene i Administrasjonen. Avdelingsdirektørene informerer egne tilsatte. Rapporten legges i ePhorte
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		Evakueringsleder følger opp manglende evakuerings og dørvakter. Brannvernleder følger opp dørlåser som evt ikke går i ulåst stilling ved brann

Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale:

Planlagt evakueringsøvelser. Alarmen ble utløst kl 09:30. Klokka 09:34 var bygget tømt og alle evakueringsvakter hadde rapportert til evakueringsleder. Kl 09:40 ble alarm slått av og det ble opplyst muntlig om at det var en øvelse og at folk kunne gå inn i bygget igjen

Usikker om folk vil høre alarm på alle steder i bygget dersom de benytter nye støydempende hørselvern som dels ut til de som deler kontor.

Dato 15.01.20 Øvelsesansvarlig Hanne Foshaug

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn