



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Øvelsesdato: 28.05.2022

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?	x		
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?		x	Hvorfor/hvorfor ikke: Dette var en varslet øvelse, med gjennomgang av evakueringsrutiner, nødutganger og slukkeutstyr ved Polarmuseet
Er alle med på øvelsen?	x		<input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet (se under*) <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?		x	Porten på kaiområdet var låst med hengelås og nøkkel kun tilgjengelig inne i bygget. Denne hengelåsen er nå montert korrekt, slik at rømning ikke krever nøkkel. Bakke rømningsvei (dør) mot kaia ble ikke åpnet automatisk da alarmen gikk. BEA (ved Bravida) er satt på oppdraget med å rette opp bakdør.
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker e.l. tilfredsstillende?		x	Hva virker ikke: - Dør i trapp opp til andre etasje lukket seg ikke automatisk. Dette er nå utbedret ved å sette inn dørpumpe.
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *)
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		
Fungerte rapportering til	x		

møteplass?			
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/evaluering?	x		Kun muntlig.
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?	x		
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		
Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale: <ul style="list-style-type: none"> - Fortsette å ha fokus på rutiner + øvelser. - Utbedre dørmagnet i trapp til andre etasje (skrankeområdet). Gjort. - Undersøke om rømningsvei ut til kaia skal åpne seg automatisk ved brannalarm. Utbedring bestilt. 			
*DELTAKERLISTE: <p>Wanna Helnes, skrankeleder Line Wold Gudvangen, førstekonsulent Silje Gaupseth, daglig leder Benn Gjørøen Johansen, driftstekniker (BEA) Christopher Olsen, museumsvert Reidun Fiske Jenssen, museumsvert Marte Marie Fossum Ranvik, museumsvert</p>			

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn