



## EVAKUERINGHENDELSER - DOKUMENTASJON

Fakultet/enhet: TMU

Dato: 29. og 30.06.2015

Skjema av 27.08.2012

### FORMÅL / INFORMASJON

En evakueringsøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon til læring for senere øvelser. Det skal avholdes evakueringsøvelser hvert år, iht risikovurderinger gjort av/ved fakultetet/enheten/bygget. Ved bygg/enheter hvor det skal avholdes minst 2 årlige øvelser, kan den ene øvelsen erstattes med teoretisk innhold.

Type evakueringsøvelse:			
(Kryss av!):	<b>Brann:</b>	x	Reel alarmutløsning, begge datoer
	<b>Annen øvelse (hva?):</b>		

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?		x	Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet på forhånd?		x	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?			Hvor virket det ikke: <i>Trolig, ikke kartlagt.</i>
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?			<i>Ukjent. Byggeiers ansvar.</i>
Ble dører og vinduer lukket?			<i>Ikke undersøkt.</i>
Var rømningsveiene ryddige?			<i>Ingen rapportering om hindringer.</i>
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker ol. tilfredsstillende?			Hva virker ikke: <i>Ikke testet.</i>
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruks og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *). <i>I hht instruks skal de det.</i>
Er de nødvendige instruks etablert jf FOBTOT § 3-4			Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested for rapportering?	x		Evakueringstid: <i>Ikke målt.</i>
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Var alle med på øvelsen?		x	<input type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		Hvorfor/hvorfor ikke:
Ble evakueringsøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	x		<i>Skriftlig, på mail til de etasjeansvarlige og til skrankepersonellet, vedlagt.</i>
Blir det skrevet rapport fra evakueringsøvelsen?	x		FOBTOT §3-3: <i>Denne.</i>
Har alle fått informasjon om oppsummeringen?	x		<i>Skriftlig, på mail til de etasjeansvarlige og til skrankepersonellet, vedlagt.</i>
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		

## **Oppsummering og evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale:**

Det har vært to reelle evakueringshendelser ved Tromsø Museum den siste uka, uke 27, 2015: Mandag 29. og tirsdag 30.juni.2015. Denne rapporten gjelder for begge hendelsene:

- Mandag etter ordinær arbeidstid ble evakueringsalarmen utløst på grunn av en «nesten»-brann i et sikringsskap. Evakueringsrutinene for publikumsarealene fulgt til punkt og prikke av de ansatte i skranken:
  - Minst en av de besøkende publikummerne måtte snakkes til rette før han ville forlate bygningen, mens alarmen gikk.
  - Driftstekniker har fått utført varmefotografering og autorisert utbedring av det aktuelle sikringsskapet.
- Tirsdag ble evakueringsalarmen utløst av en pt ukjent grunn i «våtmagasinet». Da fungerte også de overordnede evakueringsrutinene stort sett. Det er sendt ut mail (kopi klippet inn under) til evakueringsvaktene etter hendelsen om at:
  - – det er viktig at alle evakueringsvaktet gir seg til kjenne, og tar på seg den oransje refleksevensten med en gang den tas ut av tuben.
  - – evakueringsvaktene må huske å ta med sonekortet, og rapportere til evakueringsansvarlig (i gul vest).
- Ut over dette nevnes:
  - – brannvesenet var på plass etter ca 10 minutter.
  - – betydningen av å etablere vakter ved bi-dørene ble understreket: Brannvesenet tok seg inn i bygget via døra inn til «magasingangen». Døra ble sjekket mht varmeutvikling, før brannvesenet tok seg inn. Gangen ble deretter sjekket for mulig gassutvikling.
  - – Nokas sin vakter var på stedet etter ca 15 minutter.

### **Rutiner:**

De fullstendige rutinene finnes i TMUs beredskapshåndbok, som finnes digtalt på TMUs hjemmesider. Dette er alle ansatte og ledere opplyst om.

### **Kopi av utsendt mail til evakueringsvaktene:**

*Fra: Hauan Marit Anne*

*Sendt: 2. juli 2015 12:02*

*Til: Dahlen Håkon; Griebel Stefan; Johansson Kristiina; Baglo Cathrine; Kjærandsen*

*Jostein; Frajford Karl; Nilsen Elisabeth Jensine; Arumainayagam Sebastian;*

*Wickler Stephen; Niemi Anja Roth; Karlstad Mari; Bækø Inger Kaisa*

*Kopi: Henriksen Jan*

*Emne: Alarmene går!*

*Hei*

*Bare en kort liten oppsummering etter ukas to evakueringsalarmer den siste uka:*

- *Sist mandag etter ordinær arbeidstid ble evakueringsalarmen utløst på grunn av en «nesten»-brann i et sikringsskap. Da ble evakueringsrutinene for publikumsarealene fulgt til punkt og prikke. Vi kan konstatere at alle regler ble fulgt! Godt jobba!*
- *Sist tirsdag ble evakueringsalarmen utløst av en pt ukjent grunn i «våtmagasinet». Da fungerte også de overordnede evakueringsrutinene stort sett. Vi vil bare minne om at:*
  - *det er viktig at alle evakueringsvaktet gir seg til kjenne, og tar på seg den oransje refleksevensten med en gang den tas ut av tuben.*
  - *evakueringsvaktene må huske å ta med sonekortet, og rapportere til evakueringsansvarlig (i gul vest).*

*Så håper jeg dette er sommerens alarmer.*

*Alt vel og takk for flott innsats.*

*Marit*

*Marit Anne Hauan Museumsdirektør/Museumdirector  
Tromsø Museum Universitetsmuseet/Tromsø University Museum*

02.07.2015 Jan Henriksen  
*Dato og signatur*

***Rapporten lagres fakultets-/enhetsvis i UiTs elektroniske arkiv, og settes inn i enhetens perm for “brukerdokumentasjon”. Kopi sendes Fakultetet-/enhetens ledelse, AMU og brannvernleder (driftsbetjent).***

\* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn