



EVAKUERINGSØVELSE - DOKUMENTASJON

Fakultet/enhet: TMU - MBF

Øvelsesdato: 27.11.2015

Skjema av 27.08.2012

FORMÅL / INFORMASJON

En evakueringsøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon til læring for senere øvelser. Det skal avholdes evakueringsøvelser hvert år, iht risikovurderinger gjort av/ved fakultetet/enheten/bygget. Ved bygg/enheter hvor det skal avholdes minst 2 årlige øvelser, kan den ene øvelsen erstattes med teoretisk innhold.

Type evakueringsøvelse:

(Kryss av!):	Brann:	x	Ikke varslet fullskalaevakuering.
	Annen øvelse (hva?):		


Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet på forhånd?		x	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?			Hvor virket det ikke: <i>Ikke testet.</i>
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?			<i>Ukjent. Byggeiers ansvar.</i>
Ble dører og vinduer lukket?	x		
Var rømningsveiene ryddige?			<i>Ikke sjekket.</i>
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker ol. tilfredsstillende?			Hva virker ikke: <i>Ingen avvik observert.</i>
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruks og opptreden?		x	FOBTOT § 3-3 *). <i>I hht gjeldende rutiner skal de det.</i>
Er de nødvendige instruks etablert jf FOBTOT § 3-4			Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested for rapportering?	x		Evakueringstid: <i>Ble ikke tatt i bruk. Uklar forståelse av rutiner.</i>
Fungerte rapportering til møteplass?		x	
Var alle med på øvelsen?	x		<input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet: <i>Alle som var i bygget deltok.</i>
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		Hvorfor/hvorfor ikke:
Ble evakueringsøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?		x	<i>For alle som var i bygget: Gjennomgang av rutiner via nærmeste leder nødvendig.</i>
Blir det skrevet rapport fra evakueringsøvelsen?	x		FOBTOT §3-3: <i>Denne.</i>
Har alle fått informasjon om oppsummeringen?		x	<i>Oppsummeringen går til alle i bygget, ledere, verneombud og BEA. Se neste side.</i>
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		

Oppsummering og evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale:

Øvelsen ble avholdt på MBF, ved Tromsø Museum, kl 1015, den 27.11.2015.

Øvelsen var IKKE varslet. Den betraktes som realistisk.



















Skjermdumpen i kopi under viser evalueringen som er gått ut på mail til de involverte, ledere, verneombud og BEA, etter evaluering av øvelsen:








fr 27.11.2015 13:02

Henriksen Jan

Uvarslet brannøvelse - MBF - den 27.11.2015 - evaluering

Til  Alsos Inger Greve;  Dahl Martin Torp;  Deschamps Amandine Maria;  Elvebakk Arve;  Engelskjøn Torstein;  Hajman Martin;  Hajmanova Petrar;  Larsen Elisabeth;  Mathiassen Geir Harald;  Merkel Marie Kristine Foreid;  Mørkved Brynhild;  Nordgård Petrar;  Nyvoll Kristian;  Rijal Dilli Prasad;  Rämä Heini Emilia;  Sjögren Per Johan E;  Tronstad Inger Kristin Kolstø;  Alm Torbjørn

Kopi  Hauan Marit Anne;  Bække Inger Kaisa;  Frafjord Karl;  Nyvoll Kristian;  Baldursson Valdimar Kristinn

EVALUERING ETTER UVARSLET BRANNØVELSE – MBF -kl 1015 – den 27.11.2015

- **OVERORDNA:** Evakueringen fungerte ikke godt:
 - Det hersker usikkerhet OM man skal rømme lokalene ved alarm, ingen utviser tydelig ledelse, ingen tar på «evakueringsvestene», det er usikkerhet om hvor etablert møteplass er lokalisert og om man skal gå dit, branndører (magnetstyrt) blir åpnet og forsøkt satt på magneten igjen, enkelte går inn i lokalene i stedet for ut, nyttsatte er verken orientert om rutinene eller har satt seg inn i gjeldende rutiner, de som har jobbet ved MBF lenge er synes også å være usikre på gjeldende rutiner.
 - Evalueringen etter øvelsen var god!! Nyttig lærdom for de ansatte på MBF: Det er imidlertid klart at rutinene må gjennomgås, og evt forbedres, i samarbeid mellom de ansatte og nærmeste leder med personalansvar, ved første høve.
- **Tekniske feil:** Ingen observerte. BEA setter imidlertid opp tube for gul vest ved inngangsdøra. Brannstige fra «tårnet» sjekkes. Batterier i lykter sjekkes.
- **Generelt:**
 - Ta i bruk MARKERINGSVESTENE ved evakuering: Gul vest= EVAKUERINGSANSVARLIG. Orange vest=Evakueringsvakt.
 - Utvis LEDELSE:
 - Skulle en gul eller orange vest BLI HENGENDE på plass under en øvelse/hendelse, PÅLIGGER det enhver kollega som passerer vesten å ta den på, og tømme sonen/korridoren.
 - Sørg for at ansatte bruker NÆRMESTE rømningsvei.
 - BANK PÅ dører når du tømmer de ulike sonene/korridorene: Gå ikke inn i opplagt livstruende situasjoner som tung røyk, åpen brann etc.
 - Vær pådriver slik at ansatte SAMLES på avtalt MØTEPlass.
 - Husk å oppsøk EVAKUERINGSANSVARLIG (i gul vest): orienter, og still deg til rådighet for oppdrag delegert fra evakueringsansvarlig.
 - Sørg for at INGEN går inn i bygget etter at alarm har gått.
 - EVAKUERINGSANSVARLIG orienter BRANNVESENET, når de kommer.
 - MINN også kolleger på at de, i tillegg til å skulle bli orientert av sin nærmeste leder, også har en selvstendig plikt til å orientere seg om gjeldende rutiner.
 - Møt til EVALUERING rett etter en øvelse/hendelse.
 - DRØFT denne mailen og rutinene med din stedfortreder: Se etter forbedringsmuligheter i rutiner.
- **Botanisk hage:** Med utgangspunkt i erfaringene fra denne øvelsen vil det trolig være et godt forebyggende tiltak at leder i Botanisk hage rutinemessig gjennomfører en evakueringsøvelse i sesongen der.

Vennlig hilsen

Jan Henriksen

Rådgiver

27.11.2015 Jan Henriksen

Dato og signatur

Rapporten lagres fakultets-/enhetsvis i UiTs elektroniske arkiv, og settes inn i enhetens perm for “brukerdokumentasjon”. Kopi sendes Fakultetet-/enhetens ledelse, AMU og brannvernleder (driftsbetjent).

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn