

## Arbeidstakers medvirkning

### Generelt:

Før gjennomføringen av tiltaket som krever samtykke fra Arbeidstilsynet etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 18-9 skal de ansatte involveres gjennom deres representant.

Som hovedregel skal arbeidsmiljøutvalget (AMU) være medvirke og behandle planene på vegne av arbeidstakerne, jf. aml. § 7-2 bokstav c.

I virksomheter som ikke har AMU, skal medvirkningen foregå ved at arbeidstakernes verneombud vurderer og uttaler seg om planene, jf. aml. § 6-2. Der foretaket ikke har AMU og det er inngått avtale om en annen ordning enn verneombud, skal medvirkningen foregå ved at arbeidstakernes representant vurderer og uttale seg om planene.

Medvirkningene skal foregå ved at de ansattes representant vurderer og uttalelser seg om planene.

Dokumentasjon på medvirkning skal

- Være skriftlig
- Bekrefte reell deltakelse i prosessen
- Opplyse om arbeidstakerne har merknader
- Inneholde eventuelle kommentarer eller innsigelser til besluttede planer

Det bør beskrives hvordan medvirkningsprosessen har foregått. I saker som involverer større virksomheter, bør det legges fram mer utfyllende dokumentasjon på hvordan medvirkningen har foregått, for eksempel møtereferater og beskrivelser. Arbeidstilsynet kan overprøve vurderingene.

For mer informasjon om de ansattes medvirkningsplikt, se

[www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-medvirkning-ved-nybygg/](http://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-medvirkning-ved-nybygg/)

### Verneombud:

Jeg bekrefter med dette at jeg som verneombud har medvirket til samtykkesøknaden i tråd med regelverkets krav.

Verneombudets merknader, kommentarer eller innsigelser til planene:

Key users have been consulted regarding the design. Among others, recommendations from these consultations as well as my own are to move a fume hood partially blocking an emergency exit, consider moving high-risk work to a lower-traffic end of the room, include additional chemical storage under the fume hoods, include as many windows as possible to the outer hallway as well as cameras for safety (visibility in case something goes wrong), consider adding mirrors at higher traffic intersections, and add additional emergency exits to the external hallway. Some equipment may be moved to different internal locations later, but the overall layout was positively received.

Deanna Wolfson, verneombud

