



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Øvelsen besto av en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen besto av en nøye gjennomgang av rutinene. Den praktiske delen var en planlagt utløsning av alarmen for å sjekke om brannalarmen, nødutganger og annet fungerer som det skal.

Bygg/enhet(er): Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Øvelsesdato: 20.12.2021

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf Benn ringte brannvesenet i forkant.
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?	x		Øvelsen var varslet for de som var tilstede.
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?		x	Hvorfor/hvorfor ikke: Dette var en varslet øvelse, med gjennomgang av evakueringsrutiner, nødutganger og slukkeutstyr ved Polarmuseet.
Er alle med på øvelsen?		x	<input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet (se under*) <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	x		Dørene som skal lukkes ble lukket (to dører i skanken), dører som skal låses opp automatisk ble låst opp (døren til kaien). Rømningsveiene er ryddige.
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker e.l. tilfredsstillende?	x		Hva virker ikke:
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *)
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/evaluering?	x		Kun muntlig.

Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3
Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?		x	
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		
Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensial: <ul style="list-style-type: none"> - Fortsette å ha fokus på rutiner + øvelser. - Gjennomføre en realistisk øvelse for ansatte i 2022 (der de som er på jobb ikke er varslet i forkant, samt at det er besøkende som skal evakueres). - Hoveddøren inn til museet forblir låst ved en brannalarm. Benn skal sjekke om den skal forbli låst eller om den skal låses opp. 			
*DELTAKERLISTE: <p>Wanna Helnes, skrankeleder Vilde Ørsje Utby, rådgiver Benn Gjørøan Johansen, driftstekniker (BEA)</p>			

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn