

HÅNDBOK FOR IK-HMS VED UIT		
Kapittel 8: Enhetens lokale HMS-dokumentasjon		
<b>BRUKERDOKUMENTASJON FOR BRANNVERN</b>		
<b>DOKUMENTASJON AV EVAKUERINGSØVELSE</b>		
Fastsatt av: Universitetsdirektøren	Godkjent:	Arkivref:
Erstatter:	Dato:	Arkivref.:

### FORMÅL / INFORMASJON?

En evakueringsøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en skriftlig oppsummering med konklusjon til læring for senere øvelser.

Det skal avholdes evakueringsøvelser hvert år, iht risikovurderinger gjort av/ved fakultetet/enheten/bygget. Ved bygg eller enheter hvor det skal avholdes minst 2 årlige øvelser, kan den ene øvelsen erstattes med teoretisk innhold for evakueringspersonell.

### Type øvelse (jmfør Veiledning til evakueringsøvelse):

<b>Bygg: Biologibygget</b>	<b>Dato: 4.mai 2022</b>
----------------------------	-------------------------

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	X		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet på forhånd?	X		
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l.?		X	Evt. hva:
Virket evakueringsklokkene i alle deler av bygget?	X		
Er det laget oversikt over utstyr som slås av eller lukkes ved evakueringsalarm?	X		BEA og GK sjekket at dørlåser fungerte som planlagt, sjekket varslere, målte batterikapasitet
Ble dører og vinduer lukket?	X		Som de skal være
Var rømningsveiene ryddige?	X		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker ol. tilfredsstillende?	X		Hva virker ikke:
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruks og opptreden?	X		
Er de nødvendige instruks etablert	X		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested for rapportering?	X		Men rutinene er ikke perfekte ennå. Evakueringsleder oppdaterer instruks. Evakueringstid:
Fungerte rapportering til møteplass?	X		
Var alle med på øvelsen?		X	Deltakerliste: er utarbeidet <input type="checkbox"/> er ikke utarbeidet X
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?		X	Hvorfor/hvorfor ikke: en varslet øvelse
Ble evakueringsøvelsen avsluttet med en oppsummering eller evaluering?	X		
Blir det skrevet rapport fra evakueringsøvelsen?	X		Denne her
Har alle fått informasjon om	X		Ja, i mail

oppsummeringen?			
Hvordan dokumenteres det at feil og mangler som påpekes er rettet opp?			I rapporten etter neste øvelse, vil jeg tro

**Oppsummering og evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale.**

Teknisk alt ok. Ventilasjon startet automatisk etterpå. Men! En bruker av fenolrommet var for raskt tilbake i lab. før ventilasjonen kom på igjen, ble eksponert og følte seg dårlig. CIM, Hemis etc. er satt i gang. Vi forbedrer opplæring samt lager oppslag på dørene til problemrom for å hindre at brukere går inn når ventilasjonen er nede.

Saltolåsene åpnet. De adgangskontrollerte ikke. Det er bestemt fra allerede fra byggprosjekteringa: ikke fri adgang til farlige rom/stoffer under en evakuering.

Som normalt var ikke alle til stede. Og ikke alle hadde satt seg inn i sin funksjon. Men varasystemet fungerer godt. Evakueringsleder skulle utkommandert noen til vakt ved dører som sto ubevoktet, samt glemte å kalle inn igjen alle dørvakter etter øvelsen. Skal lage en mer detaljert instruks. Inkludert plassering av leder og ressurspersonell ved porten. Inkludert varsling AAB når alarm starter.

Jostein foreslo at alle vester skal ha et lite, laminert kort med instruks for den gjeldende funksjonen. Tas opp med KL.

Vi har bestilling inne for manglende vest.

Det diskuteres om alle vester skal byttes ut til det er likt på alle bygg: mer forutsigbart for de utenfra, vaktelskap, brann- og redning etc.

GK etterlyste standardskjema brann-redning ved brannsentralen. Jostein ordner.

\_\_\_\_\_4. mai-22 Anne Grethe Hestnes\_\_\_\_\_

Dato og signatur

Rapporten lagres fakultets-/enhetsvis i UiTs elektroniske arkiv, og settes inn i enhetens perm for "brukerdokumentasjon". Kopi sendes Fakultetet eller tilsvarende enhet, AMU og brannvernleder (driftsbetjent).