

Oversikt over innrapporterte HMS-avvik i perioden. 09.11.22.-31.12.22

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)							
IHO	3075	20.12.2022	Student i praksis i psykisk helse og rus ble slått av pasient.	Ingen klar utløsende faktor	Ja	Nei	Hendelsen er meldt i avvikssystem ved UNN for kartlegging.
IMB	3052	19.12.2022	Mangler IMB adm. 1) Medarbeidere får lett elektrisk støt når de tar i metalloverflater på kjøkkenet og kontor. 2) Uhygieniske forhold hvor ansatte ikke kan vaske hender på toalett	1) Usikkert om det kan være feil på det elektriske eller om det er statisk elektrisitet. 2) Vasker er tett	Nei	Nei	Områdene ble undersøkt av eklektiker. Ingen feil, så det konkluderes med at det må relateres til statisk elektrisk utladning. Senere oppstod gnister i en lysbryter. Denne er byttet. 2) Vasker er reparert
IHO	3027	08.12.2022	Studenten i praksis i ble slått av pasient.	Urolig dement pasient. Student hadde vekter sammen med seg, men student var alene med pasienten på do.	Ja	Nei	Hendelsen ble i utgangspunktet ikke registrert på avdelingen pga. prekær bemanningssituasjon. Det ble heller ikke gitt noen ettersamtale
Adm - ØKOHF	3019	02.12.2022	Det ble oppdaget en bil langt utenfor parkeringsplass.	Så ut til at bilen hadde trillet fra parkeringsplassen	Nei	Nei	Avarn ble informert om saken, som tok kontakt med politiet. Eier ble så kontaktet.
IMB	2994	28.11.2022	Søl av giftig kjemikalie på håndledd	Studenten mistet utstyrer pga. løst lokk	Ja	Nei	Førstehjelp på stedet (skyling i vann og telefon til giftinformasjon), dro til legevakt og fikk behandling der.
Adm - LegeUt	2954	15.11.2022	Skade etter kutt på disseksjonsskalpellen	Uhell	Ja	Nei	Kontaktet lege for råd knyttet til evt stivkrampesprøyte
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
AMB	3042	15.12.2022	Skade på port på kailager	Ved kjøring med gaffeltruck la ikke sjåføren merke til at porten ikke var helt åpen. Traff nedre delen av porten med bommen av trucken.	Nei	Nei	Ingen skader på truck og ingen personskader.
NFH	3015	30.11.2022	Under bruk ble det oppdaget at lufttrykk i gummibåt var redusert. Da gummibåt blir heiset opp ble det oppdaget at 3 av 4 ventiler til luftkammer var åpne.	Det antas at plastventiler ikke har vært presset ordentlig inn i gummibåt, slik at de har åpnet seg.	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
NFH	2970	22.11.2022	Funn av to gule dunker med risikoavfall som var lukket og forseglet men ikke merket.	Den som har lukket boksene har ikke fulgt rutinen som er at boksene skal merkes i det de blir lukket	Nei	Nei	Påminnelse av denne rutinen har vært et fokusområde på gruppen.
AMB	2965	21.11.2022	Risikofylt arbeid utføres uten formell godkjenning av risikovurderinger	Det tar for lang tid å få godkjent risikovurderinger	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
NFH	2950	11.11.2022	Uautorisert lån av lab utstyr etter arbeidstid. Utstyr flyttet fra steril lab til annen lab.	Mangelfull opplæring	Nei	Nei	Gruppen vedkommende tilhører gjennomgår sine rutiner med tanke på opplæring og generelle rutiner på felleslabber.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)							
IG	2976	25.11.2022	Manglende brannalarm på lab i Naturfagsbygget	Brannalarm ikke hørbar på lab og kun svakt hørbar i korridor	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling.
Fellesadministrasjonen							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
BEA	3031	12.12.2022	Brannalarm og brannutrykning til MH	Røykutvikling pga varmgang i trafo som styrer viftene til varmluftsgardin	Nei	Nei	Mulig produksjonsfeil i trafo. Det var ikke fare for brannspredning
BEA	3032	12.12.2022	Ansatt fikk strømstøt ved montering av gipsplate. Ny-installerte elektrikerledninger var ikke isolert og sikring var ikke slått ut.	Manglende risikovurdering/ sikker jobb analyse (SJA). Evt. oppfølging av SJA av innleid elektriker.	Ja	Nei	Tiltak: Melde fra til innleid elektriker om hendelsen. Innleid elektriker melder inn dette i eget avvikssystem for å hindre at det samme gjentar seg. Saken er også meldt til den ansvarlig for el-sikkerheten ved UIT
FUF	3021	05.12.2022	Dårlig inneklima på felleskontor	På vinteren er det for kaldt og på sommeren er det for varmt. I tillegg er det problemer med at rommet ikke absorberer lyd, og dermed fungerer det dårlig som felleskontor	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
BEA	3011	29.11.2022	Renholdsansatt fant knust glass og prøvebeholder på gulv på lab	Mangelfull etterlevelse av regelverk	Nei	Nei	Avviket er ble sendt til Helsefak for oppfølging. Brukere av lab er informert.
BEA	2974	24.11.2022	Feil på 29 store vinduer, på Kunstakademiet	På alle vinduer mangler i nederste hengsel en skrue/ pinne som sikrer vindu. Dette betyr at vindu har kun en feste i topphengsel og kan falle ut av karmen og inn i rommet og føre til alvorlige personskade	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)							

Enhet	Nr	Dato	Hendelse	Årsak	Person skade	Eksp.	Kommentar/Tiltak
AHR	2962	18.11.2022	Avfall har blitt plassert på kopirom, inkl el-avfall og batterier	Manglende opplæring i avfallshandtering.	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
AHR	2959	18.11.2022	Delvis blokkert rømningsvei/gang	Eskene ble plassert i gangen i forbindelse med en feil på fryserommet for et par år siden. De skulle gås igjennom, men det har ikke skjedd	Nei	Nei	Avviket er sendt til leder og er under behandling
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen (UMAK)							
UM	3017	01.12.2022	Muggfunn på arkivmaterialer ved Polarmuseet. I funn situasjonen ble ikke beskyttelsesutstyr brukt.	Ukjent årsak. Arkivmaterialene med mugg har sannsynligvis vært oppbevart på samme kontor i mange år.	Nei	Nei	Etter mistanke om mugg ble materialet sendt til UB for analyse. Analysen bekreftet mugg. HEMIS har utført overfladiske undersøkelser av lokaler og dokumenter. Her foreligger ingen resultater. Det er ønskelig med ytterligere undersøkelser. Museet anvender nå UBs "kriseboks" for mottak av mistenkelige dokumenter og jobber med å endre rutiner for mottak av gjenstander og arkivalia. Neste muggkurs i regi av UB bør være felles for alle ansatte på museet. Avviket er fortsatt under behandling.

Eksp = til eksponeringsregisteret, ePhorte