



DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGSØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Øvelsesdato: 02.12.2022

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf Benn varslet brannvesenet.
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?	x		Ja og nei. Museumsvertene visste ikke om evakueringsøvelsen i forkant, men øvrige ansatte visste om den.
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Event, hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?		x	Hvorfor/hvorfor ikke: Dette var en halvveis varslet øvelse, med gjennomgang av evakueringsrutiner og nødutganger. Med en gang alarmen gikk fikk hver person tildelt sin rolle (på vakt eller publikum) – tre var på jobb i skanken og resten skulle være gjester i utstillingene.
Er alle med på øvelsen?		x	<input checked="" type="checkbox"/> Deltakerliste er utarbeidet (se under*) <input type="checkbox"/> Deltakerliste er ikke utarbeidet
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		Hvor virket det ikke:
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	x		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker e.l. tilfredsstillende?	x		
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *)
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		Hva bør etableres:
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		
Fungerte rapportering til møteplass?	x		
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/evaluering?	x		Muntlig.
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3
Har alle ansatte fått informasjon	x		

om oppsummeringen?			
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x		
Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale: <ul style="list-style-type: none"> - Fortsette å ha fokus på rutiner + øvelser - Den ene brannmelderen er over en takplate av pleksiglass – Benn skal ta hull i pleksiglassplaten slik at brannmelderen lettere kan oppdage eventuell røyk. 			
*DELTAKERLISTE: <p>Wanna Helnes, skrankeleder Silje Gaupseth, daglig leder Vilde Ørsje Utby, rådgiver Inger Kaisa Bækø, kommende vikar som daglig leder Benn Gjørøen Johansen, driftstekniker (BEA) Jennifer Britt Lundberg Hansen, stipendiat Frida Limi, museumsvert Mariel Wiktoría Holmen, museumsvert Marte Marie Fossum Ranvik, museumsvert</p>			

Kopi sendes til: Brannvernleder, AMU, Teknisk avdeling og ledelse fakulteter/enheter

* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn