

## Rapport etter BRANNØVELSE:

**Forskrift om Brannforebygging, §12:** En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket.

b) Virksomheten skal iverksette rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket.

c) Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at personer som har arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

d) Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan unngå brann og opptre ved brann.

**Internkontrollforskriften §5 pkt. 6:** virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen. Videre bes det om at internkontrollen dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Bygg/område: Driftssentralen

Dato: 16.09.2022

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble rutine for evakuering fulgt?	x		De fleste befant seg i kantina da alarmen ble utløst. Det var ingen som benyttet rømningsveien direkte fra kantina, men gikk ut hovedinngang i andre enden av bygget. Dette bør være et øvings punkt for neste øvelse.
Kjenner alle til oppmøteplass? Ble det evakuert til oppmøteplass?	x		
Ble alarmen sjekket av ansvarlig for branntavla?	x		
Ble brannvesenet ringt?		x	Alarmen var utløst i forbindelse med kontroll av brannalarmanlegget, og ble brukt som en planlagt øvelse. Svært få kjente til øvelsen i forkant.
Lukket dører som holdes åpen på magnet?		x	Dette er utbedret i etterkant av øvelsen
Var rømningsveiene ryddige og uten hindringer?	x		