

Brannøvelser Øvre Lysthus

Dato	Type brannøvelse	Evaluering tekniske avvik	Evaluering organisatoriske avvik	Tiltak
28.03.2022	Teoretisk			
07.08.2022	Evakuering, ikke varslet	Branndørene mellom trappeoppgang og gang til kontorene lukket seg ikke helt.	<ul style="list-style-type: none"> Få ansatte i bygget. Ev.ansvarlig 1. etg og u-etg. og vara, var ikke på kontoret. Samme gjaldt ev.ans. 2. etg. var også fraværende, men vara gjennomgikk alle etasjene. Dørvakt skulle ikke forlatt døra, gikk til samleplass. Ev.leder skulle stått sammen med dørvakt og ikke tatt oppstilling på samleplass. Samleplass er rett ovenfor ØL, ved sideinngang til Akademika, ikke ved inngang til HSL-fak. 	<ul style="list-style-type: none">
08.05.2023	Evakuering, ikke varslet		<ul style="list-style-type: none"> Begge etasjeansvarlige for 1. etg og underetasje + én i 2. etg. var fraværende. Gjennomgang alle etasjer. Manglende tilgang til rommene i underetasje. Én ansatt satt igjen på kontoret, måtte bes om å forlate kontoret. Dørvakt henviste ikke alle evakuerte til samlingsplass. Det ble opphopning av ansatte foran inngangsdøren. 	<ul style="list-style-type: none"> Seksjonsleder SIS ber om at alle evakueringsansvarlige får tilgang til rommene i underetasje. Dette for å sikre tilgang til rommene i tilfelle evakuering. Eget husmøte der vi gjennomgår avvik ifm. brannøvelse 08.05.23. Seksjonsleder SIS kaller inn.

