



## DOKUMENTASJON PÅ EVAKUERINGS-/ BRANNVERNØVELSE

Skjema utarbeidet av Teknisk avdeling  
Mindre korrigeringer utført av POA 06.04.16

Dato: 07.11.08

Erstatter: Skjema av 10.10.05

### FORMÅL / INFORMASJON

En brannøvelse skal bestå av en motiverende og opplysende del, en praktisk øvingsdel og skal alltid avsluttes med en oppsummering med konklusjon for senere øvelser. Det skal avholdes to øvelser pr år hvorav den ene øvelsen kan erstattes med teoretisk innhold.

Bygg/enhet(er): Administrasjonsbygget

Type øvelse: Evakueringsøvelse

Øvelsesdato: 23.06.23 kl 10:00

ePhorte: 2016/4336

Gjeldende beredskapsplan (evakueringsplan): Evakueringsplan for Administrasjonsbygget-23.01.2012

Sjekkliste	Ja	Nei	Anmerkninger
Ble brannvesenet varslet på forhånd?	x		Kontaktperson: Tlf
Var øvelsen varslet de ansatte på forhånd?		x	
Ble det benyttet røykmaskin, markør el. l. ?		x	Evt. hva:
Ble øvelsen oppfattet som realistisk?	x		
Er alle med på øvelsen?	x		
Virket brannklokker i alle deler av bygget med lukkede dører?	x		
Er det laget oversikt over utstyr som slås av/lukkes ved brannalarm?	x		Etasjeoversikt og plassering av branntekniske hjelpemidler er utarbeidet for alle etasjer i bygget. Branntegninger for bygget er lagt på lokale nettsider, samt oppslått i bygget. Ved alarm lukkes dører som holdes åpne med magnet automatisk, takluker lukkes og nødlys for rømningsveier slås på.
Ble dører og vinduer lukket, og er rømningsveiene ryddige?	x		
Virket dørmagneter, nødlys, røykluker el.l. tilfredsstillende?	x		
Får nyansatte og vikarer opplæring i brannvern, instruksjoner og opptreden?	x		FOBTOT § 3-3 *) Selsjonsledere gir opplæring i henhold til opplæringsrutiner for nytilsatte.
Er de nødvendige instruksjoner etablert jf FOBTOT § 3-4	x		
Er det etablert felles oppmøtested med opptelling og rapportering?	x		Evakueringstid: 3 minutter
Fungerte rapportering til møteplass?	x		Ja, men mangler enkelte evakuerings og dørvakter
Ble brannøvelsen avsluttet med en oppsummering/ evaluering?	x		Ja, møte i Hiet
Blir det skrevet rapport fra brannøvelsen?	x		FOBTOT §3-3 Ja, via dette skjemaet.

Har alle ansatte fått informasjon om oppsummeringen?	x	Rapport fra øvelsen sendes avdelingsdirektørene og seksjonslederne i Administrasjonen. som informerer egne tilsatte. Rapporten legges i ePhorte
Blir feil og mangler som påpekes rettet opp?	x	Evakueringsleder følger opp manglende evakuerings- og dørvakter.

### **Oppsummering/evaluering. Tiltak som bør iverksettes. Forbedringspotensiale :**

Planlagt evakueringsøvelser. Alarmen ble utløst kl 10:01. Klokka 10:04 var bygget tømt og alle evakueringsvakter hadde rapportert til evakueringsleder. Kl 10:09 var bygget gjennomgått, alarm slått av og det ble opplyst muntlig om at det var en øvelse og at folk kunne gå inn i bygget igjen

#### ***Kopi av mail sendt til ansatte og ledere***

##### Til orientering:

Det var nettopp utløst brannalarm i administrasjonsbygget. Dette var en øvelse.

Etter 3 minutter var bygget tømt og evakueringsvakter hadde da rapportert meg at de hadde sjekket sine fløyer.

Etter totalt 8 minutter kunne vi gå inn igjen. Da hadde drift kontrollert bygget og sjekket bl.a at branddører fungerte og at alarmen hørtes over hele bygget. De fant ingen avvik.

Som evakueringsleder vil jeg si at vi er utrolig raske til å gå ut når alarmen går, så **skryt til oss alle** 😊

Minner for øvrig om å huske på å alltid bruke den nærmeste utgangen, som ikke nødvendigvis er den utgangen vi vanligvis bruker.

I dag visste jeg at det var en øvelse, men ved en reell situasjon, vil vi måtte trekke bort fra hovedinngang sør for å slippe brannvesenet til. I en slik situasjon vil jeg utpeke en person på stedet som får ansvar for å be folk om å trekke bort fra inngangen. Vær oppmerksom på dette, slik at dere raskt trekker unna dersom denne beskjeden blir gitt.

Jeg ber om at denne informasjonen sendes ut til de ansatte i adm. bygget

**Hanne Foshaug**

Evakueringsleder i Adm.bygget

Dato 21.06.23 Øvelsesansvarlig Hanne Foshaug

\* FOBTOT ; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn